



28.05.2019

Pöytäkirjanr

54 872

Vastaanottaja

Sähköinen rakennuslupa

Kohde

Tunturihotelli Iso-Syöte
Väestönsuoja
Isosyöteentie 246
93280 SYÖTE

Kohteen tiedot

Väestönsuojan luokka	S1 Teräsbetonisuoja
Suojapaikkojen määrä	110
Rauhanajan käyttö	Sosiaalitila

Lausunto

Pyydettyä lausuntona kohteen väestönsuojan suunnitelmista lausun seuraavaa:

- Suojan luokka, S1-11, esitettävä suunnitelmissa. Myös asemapiirustuksessa.
- Väestönsuojapiirustuksessa esitettävä leikkauskuva. Leikkauskuvassa esitettävä Seinän ja katon rakennepaksuudet (seinä ja katto väh. 300 mm, lattia 150 mm).
- Häätäpoistumislukku on ajateltu toimivan myös savunpoistoikkunana. Olisiko ikkuna mahdollista siirtää ulkoseinälle? Kuumia savukaasuja ei tulisi levittää kiinteistön sisälle.
- Kaksi kappaletta YV-1 tai YV-1s konetta kohden. Sulkuteltassa saa olla enintään kaksi ylipaineventtiiliä, muut venttiilit sijoitetaan käymälätilaan
- Sähkön ryhmäkeskuksen (=sulakekaappi) ja antennin paikka esitettävä.
- Ilmoitus-lomake väestönsuojasta toimitettava. Lomake löytyy osoitteesta: www.ouka.fi/pelastuslaitos/materiaalipankki.
- Sortuma-alueella ilmanottoputki mitoitetaan kestäämään 100 kN:n suuruinen sortumakuorma.
- Suojassa oltava matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä, esim. vuotava kaapeli.
- Väestönsuojan korjattu suojapiirustus sekä materiaalit toimitettava suojaan käyttöönottoon mennessä. Suositellaan pohjapiirustuksen säilyttämistä laitetilassa, esim. pohjapiirustuksen laminoinnista laitetilan seinälle.
- Väestönsuojalle laadittava käyttöönotto- ja purkusuunnitelma. Suunnitelmapohja löytyy pelastuslaitoksen nettisivuilta, materiaalipankista.
- Väestönsuojan käyttöönotto pyydetään alueen palotarkastajalta.

Edellä mainituin huomautuksin puollan suunnitelmia.

Palotarkastaja
Suvi Vimpari